

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A TERMÉK ADATAI:

Megnevezés:	Szabványos falon és födemen szerelhető tűzálló tartórendszer
Típus:	RS 60... kábeltálca
Gyártó cég:	NIEDAX GmbH. Co. KG.
A gyártás helye:	Asbacher Str. 141. 53545 Linz, Ausztria
A műszaki dokumentáció jele:	Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/19-150-2 vom 27. November 2019. 1. Ausfertigung (MFPA Leipzig GmbH. 27.11.2019)
A biztonságos alkalmazás feltétele:	A falon és födemen szerelt, a dokumentum 3. pont 1-9 táblázata szerint kialakított RS 60... típusú tűzálló kábeltálca rendszerek a DIN 4102-12:1998-11. szabvány szerint szabványos rendszernek tekinthetők amennyiben a kialakítás során a 4. pont 9-13 táblázat előírásai, valamint a 6. pont szerinti peremfeltételek betartásra kerülnek.

Tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék megfelel a DIN 4102-12:1998-11. jelű szabvány előírásainak.

Jelen tanúsítvány a mellékelt, E-0554/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot a NIEDAX Kft. részére állítottuk ki.

Az okirat száma:

668/ VNL

Érvényességi ideje:

2024. november 27.

A kiadás dátuma:

2020. január 22.


Pölöskei Szilárd
Tanúsító



Ferenczi Zoltán
Tanúsítási irodavezető

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki. Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.
A VEIKI-VNL Kft. tűzoltó készülékek szigetelésének és kábelek lángállósági megfelelőségének, valamint tűzálló kábelrendszerek és tartozékaik megfelelőségének tanúsítására a 35000/14802-1/2016 számon kijelölt szervezet.
A NAH által NAH-6-0032/2015 számon akkreditált terméktanúsító szervezet.
Tanúsítási program: VEIKI-VNL-CERT-1A (a mellékelt leírás szerint)